

Avis motivé du maître d'œuvre sur le devis de travaux ci-joint

Opération: SHB - Ecole J. Roucaute

Entreprise concernée:

ste MONNIER

n° du lot 10

intitulé du lot

CFO CFA

Montant initial du marché de l'entreprise

80 209,30 € euros HT

objet du devis:

Afin de respecter la demande de la commune de passer en autoconsommation direct de la production photovoltaïque, il est nécessaire de modifier l'installation existante. Initialement le bâtiment était raccordé en tarif bleu, pour autoconsommer l'énergie produit par les panneaux photovoltaïque il est nécessaire de passer l'ensemble de l'installation électrique en tarif jaune. Pour permettre le passage de l'installation d'un tarif bleu à un tarif jaune il est obligatoire de modifier le TGBT et les TD. existants pour la mise en œuvre de l'autoconsommation. Cette demande de modification intervient pour répondre à la demande de la commune de consommer directement la production électrique produite. Le projet initial ne prévoyait que de la revente de l'énergie produite.

demandeur de ces travaux modificatifs:

- ☐ maître d'œuvre
- ☒ maître d'ouvrage
- ☐ utilisateur
- ☐ autre (à préciser)

motif des travaux modificatifs au marché initial:

- ☐ imprévus de chantier
- ☐ prestation nécessaire et oubliée dans le marché préparé par le MOE
- ☒ correction nécessaire du programme initial par le MO

nature des prix unitaires pratiqués:

- ☐ prix unitaires issus du DPGF du marché
- ☒ prix nouveaux

avis sur les prix nouveaux pratiqués

- ☒ prix corrects
- ☐ prix anormaux

incidence sur le délai contractuel

- ☒ sans incidence sur le délai contractuel

REÇU EN PREFECTURE

le 13/12/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-213002595-20231213-2023_270-DE

montant total du devis

15 063,55 euros HT

valeur en pourcentage du devis par rapport au marché initial de l'entreprise

18,78 %

valeur en pourcentage de l'ensemble des travaux modificatifs (y compris le présent devis) par rapport au marché initial de l'entreprise

18,78 %

Pièces jointes (en plus du devis)

- ☐ descriptif des ouvrages
☐ plans de conception à valeur contractuelle

clauses administratives

- ☐ le devis joint ne comporte aucune mention de clauses administratives autres que de renvoyer aux dispositions prévues dans le marché (date de valeur, conditions de paiement...)

Après vérification du devis ci-joint,

je, soussigné, maître d'œuvre de l'opération, donne un avis favorable au devis de l'entreprise

à Montpellier

le 16/10/2023

signature et cachet

SARL BET DURAND
Bureau d'Études Techniques
90 Avenue Maurice Planès
34070 Montpellier
Tel. 04 67 03 37 44 / Fax : 04 67 03 37 61
contact@betdurand.com
www.betdurand.com
Siret : 389 919 556 00024

FICHE AVENANT TRAVAUX AVIS MOTIVE MOE

PM/M/T/41 V1 – 01/08/2023

Page 1 sur 1

REÇU EN PREFECTURE

le 13/12/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-213002595-20231213-2023_270-DE